

Verklaring van uitvoering van emissiemeting

Ondergetekende verklaart hierbij dat op de stookinstallatie

met installatiecode **FIC-AAA-22**
 Basisrapportnummer **EBI5a-23180-FIC-AAA-22**
 Fabrikant **KWB**
 Fabricagenummer **MF2 ER S 115**
 Nominaal thermisch ingangsvermogen **120 kW**
 Datum ingebruikname **01-01-2021**

Opgesteld bij

Bedrijf / organisatie **Bio-Energie Apeldoorn**
 Adres **Evert van 't Landstraat 30 A**
 Plaats **7334 DR Apeldoorn**

op **16-08-2023** een emissiemeting conform SCIOS Scope 6 heeft plaatsgevonden en dat de meetresultaten zijn weergegeven in het emissie-meetrapport met nummer : **EBI6-23180-FIC-AAA-22-K2**.


Emissiewaarden (ongecorrigeerd)

Component	Emissiewaarde herleid naar 6% O ₂ in mg/m ³ _n	Meetonzekerheid in mg/m ³ _n	N.v.t.
NO _x	211,9	22,3	
SO ₂			✓
C _x H _y			✓
Stof	37,5	16,0	

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de emissiemeting en niet op de inspectie van de stookinstallatie of de inspectie van de brandstoftoevoerleiding.

Datum emissiemeting **16 augustus 2023**
 Naam gecertificeerd
 inspectiebedrijf **GEVOTEC INSPECTIE & ENGINEERING**

Handtekening uitvoerende



Naam uitvoerende

* Geanonimiseerd op grond art 5.1 lid 2e WOO.