

## Verklaring van uitvoering van emissiemeting

### Ondergetekende verklaart hierbij dat op de stookinstallatie

met installatiecode **FIC-AAA-25**  
 Basisrapportnummer **EBI5a-23180-FIC-AAA-25**  
 Fabrikant **KWB**  
 Fabricage nummer **000-0114900/1**  
 Nominaal thermisch ingangsvermogen **120 kW**  
 Datum ingebruikname **01-01-2021**

### Opgesteld bij

Bedrijf / organisatie **Bio-Energie Apeldoorn**  
 Adres **Evert van 't Landstraat 30 A**  
 Plaats **7334 DR Apeldoorn**

op **21-08-2023** een emissiemeting conform SCIOS Scope 6 heeft plaatsgevonden en dat de meetresultaten zijn weergegeven in het emissie-meetrapport met nummer : **EBI6-23180-FIC-AAA-22-K5**.


### Emissiewaarden (ongecorrigeerd)

Component	Emissiewaarde herleid naar 6% O <sub>2</sub> in mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	Meetonzekerheid in mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	N.v.t.
NO <sub>x</sub>	206,6	21,7	
SO <sub>2</sub>			✓
C <sub>x</sub> H <sub>y</sub>			✓
Stof	21,8	16,0	

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de emissiemeting en niet op de inspectie van de stookinstallatie of de inspectie van de brandstoftoevoerleiding.

Datum emissiemeting **21 augustus 2023**  
 Naam gecertificeerd inspectiebedrijf **GEVOTEC INSPECTIE & ENGINEERING**

Handtekening uitvoerende



Naam uitvoerende

\* Geanonimiseerd op grond art 5.1 lid 2e WOO.